

RGGIOŚ 271 7 2017

Gierzwald, 2017-10-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy RGGIOŚ 271 7 2017.
Nazwa zadania „Trzeci przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwald, Kitnowo, Dylewo, Szczepankowo i Głądy, gm Grunwald Część III Wieś Szczepankowo”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy

- 1 Umowa § 11 ust 26 – proszę o podanie podstawy prawnej obowiązku spełnienia przez podwykonawców, na którego zasoby wykonawca się nie powołuje, warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art 25a ust 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych za żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 Z przytoczonego przepisu wynika, że wobec takiego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo badać wyłącznie kwestie związane z istnieniem lub nieistnieniem podstaw do wykluczenia, nie zaś spełnienie przez tych podwykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy zapis par 11 ust 26 wzorca umowy zostanie zmieniony w ten sposób, że od podwykonawców, na których zasoby wykonawca się nie powołuje, będzie wymagane wyłącznie wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ad 1 Zamawiającemu przysługują w powyższym zakresie uprawnienia wynikające z art 22 i 22a ustawy Prawo zamówień publicznych Wobec tego nie dokonujemy zmian wzorca umowy

- 2 Umowa § 17 ust 1 pkt 3 - proszę o odpowiedź czy do odstąpienia od umowy zamawiający będzie uprawniony w przypadku każdego zajęcia majątku wykonawcy, czy tylko w przypadku zajęcia majątku wykonawcy koniecznego do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego?

Ad 2 Umowa w § 17 ust 1 pkt 3 nie precyzuje o jaki nakaz zajęcia majątku Wykonawcy chodzi Należy zatem rozumieć, że chodzi o zajęcie majątku Wykonawcy w każdym przypadku

- 3 Umowa § 17 ust 5 – proszę o podanie maksymalnego terminu, w ciągu którego wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy

Ad 3 Zamawiający jako gospodarz postępowania nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę

- 4 Prosimy o podanie parametrów technicznych zasuw, potrzebnych do prawidłowej wyceny

Ad 4 Zasuwę z żeliwa sferoidalnego fig002 PN 10, z miękkim rdzeniem np. firmy „Jafar” lub innej firmy o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych

5. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami przewidziane są studnie PE/PVC DN 400 oraz z betonowe DN 1200 i 1500 mm, natomiast wg ST i przedmiaru robót należy zastosować studnie PVC DN 600 oraz studnie betonowe DN 1200. Jakie rozwiązania należy zastosować przygotowując ofertę?

Ad 5. Rozwiązania rodzaju studni są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót tj. zbiorcze betonowe dn1200mm oraz przelotowe i na przyłączach PVC/PEdn600mm. Zmiany średnic zostały zmienione przez Projektanta w trakcie realizacji projektu i naniesione na profilach podłużnych kanalizacji sanitarnej.

6. Czy ilości sieci i studni wskazane w ST obejmują cały zakres robót przewidzianych przetargiem?

Ad 6. Długość sieci i ilość studni jest określona w Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robót. Ponadto cały zakres przetargowy oznaczono na mapach syt-wys kolorem żółtym.

7. Proszę o wskazanie konkretnych odcinków sieci grawitacyjnej i tłocznej objętych przetargiem.

Ad 7. Cały zakres przetargowy sieci grawitacyjno-tłocznej znaczone na mapach syt-wys kolorem żółtym. Ponadto zakres rzeczowy został określony w przedmiarze robót i STWiOR. Rury kanalizacyjne SN8 lite.

8. Proszę o informację, które studnie należy wykonać z kręgów betonowych, gdyż wg DT wszystkie studnie poza osadnikowymi w obrębie przepompowni mają być jako tworzywowe DN 400.

Ad 8. Rozwiązania rodzaju studni są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze przetargowym tj. zbiorcze betonowe dn1200mm oraz przelotowe i na przyłączach PVC/PEdn600mm.

9. W związku z informacją zawartą w Rozdziale XVI pkt 7 SIWZ Zamawiający udostępnia wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedłożony do akceptacji Zamawiającego dokument ma zawierać główne postanowienia udostępnionego wzoru, lecz nie musi być jego wierną kopią.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WOJCI

inż. Henryk Kacprzyk

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości
- wszyscy uczestnicy