

RGGIOŚ.271.8.2017

Gierzwałd, 2018-01-03

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy. RGGIOŚ 271 8 2017 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo – Domkowo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia.

### Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 3 z wyjaśnień z dnia 03.01.2018.

Odpowiedź Zamawiającego brzmiąca „Należy przyjąć kategorię przekruszenia zgodną z dokumentacją techniczną (SST)” w żadnym stopniu nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Wykonawca zwrócił się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, jaki stopień przekruszenia należy przyjąć,  $C_{50/30}$  czy  $C_{90/3}$ , ponieważ SST, do którego odwołuje się w odpowiedzi Zamawiający, jest rozbieżna przy podaniu tego parametru, gdzie w pkt 2 1 wskazuje  $C_{50/30}$ , natomiast w tablicy 1 -  $C_{90/3}$ . W związku z powyższym Wykonawca ponawia prośbę o jednoznaczne określenie, jaki stopień przekruszenia ma posiadać mieszanka kruszywa łamanego. Równocześnie pragniemy poinformować, że stopień przekruszenia  $C_{90/3}$  znacznie zwiększy koszty wykonania zamówienia.


### Ad. 1

Należy przyjąć stopień przekruszenia  $C_{50/30}$

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 08 01 2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o 10 15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

  
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości.

- wszyscy uczestnicy