

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagielly w Stębarku**”

- **Znak postępowania: ZW.271.1.2020**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) , w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśnia się, co następuje:

Pytanie nr 1

Proszę odpowiedzieć na pytanie:

1. Co należy zrobić z pozyskanym humusem?
2. Proszę o poprawienie pozycji 10 przedmiaru dotyczącego bieżni, jest 88,125 m², powinno być 587,5 m².
3. Co należy zrobić z żużlem z rozbiórki?
4. Co należy zrobić z podbudową z rozbiórki?

Odpowiedź:

Ad. 1,3 i 4: Zamawiający wskaże miejsce składowania humusu, żużlu i podbudowy.

Ad. 2: Wyliczenia w poz. 10 przedmiaru bieżni są prawidłowe: $(117,5 \times 5) \times 0,15$ daje wynik 88,125 błędnie została określona jednostka jest: m², a powinno być m³.

Proszę przyjąć następujący zapis:

Podbudowa z kruszywa łamanego (31,5 – 60 mm) – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm:
 $(117,5 \times 5) \times 0,15 = 88,125 \text{ m}^3$.