

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagielly w Stębarku**”

- **Znak postępowania: ZW.271.1.2020**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) , w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśnia się, co następuje:

Pytanie nr 1

W związku ze zmianą specyfikacji kierujemy poniższe zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści badania trawy z zasypem SBR pod warunkiem, że podczas budowy boiska będzie użyty granulat EPDM wg opisu w specyfikacji zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający ma prawo do żądania zastosowania dowolnego rodzaju zasypki, jednak badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasypki czyli SBR.

Zastosowanie lepszego wypełnienia tylko poprawi jakość boiska.

Jak zapewne Zamawiający wie jest wiele granulatów – SBR, EPDM pierwotny i z recyklingu, TPE itd. Do tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypania nawierzchni jest kilkanaście.

Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu. W 95 % badania wykonywane są z użyciem podstawowego granulatu SBR stąd prosimy jak wyżej o dopuszczenie raportu z badań z dowolnym zasypem z zastrzeżeniem że podczas realizacji użyty będzie granulat zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Badania muszą dotyczyć granulatu EPDM użytego do zasypu sztucznej trawy.