

Gierzwałd, dnia: 28.05.2021 r.

Gmina Grunwald

Gierzwałd 33

14 - 107 Gierzwałd

RGGIOŚ.271.21.2.2021

ZAPYTANIE DO SWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd**”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w imieniu Zamawiającego Gmina Grunwald informuję, że w dniu: 25 maja 2021 r., w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Ogłoszenie nr 2021/ BZP 00057170/01, z dnia: 18-05-20201 .) na „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd**” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytania i odpowiedź podano poniżej:

Pytanie 1. W dokumentacji oraz specyfikacji są przedstawione różne wymagania odnośnie wysięgników słupowych. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy wysięgniki mają mieć 1,5 m czy 3 m ?

Odpowiedź. Zgodnie z zapisem w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ, Zamawiający wymaga aby wysięgniki słupowe były jednoramienne o długości 1,50 m i kacie nachylenia 5 stopni.

Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu i będą wiążące dla wszystkich wykonawców przy składaniu ofert.

Wójt Gminy

-//- Adam Szczepkowski