

22.03.2022

Ocena działań zmierzających do zmniejszenia strat wody

Tylko 3 hydrofornie mają opomiarowanie na wyjściu Grunwald, Gierzwałd i Pacóttówko

Na wejściu żadna hydrofornia nie ma opomiarowania.

Obecnie nie możemy określić ilości wody na pęknięcie, w związku z tym nie możemy określić procentowo strat.

Czynniki częściowo niezależne :

- kradzież wody
- awarie wodociągowe
- klasa dokładności urządzeń pomiarowych

Działania:

1. Wprowadzenie wodomierzy zamiast opłaty ryczałtowej za wodę
2. Zamontowanie wodomierzy do zdalnego odczytu dla wszystkich mieszkańców
3. Opomiarowanie wszystkich hydroforni na wejściu i wyjściu

Sukcesywny montaż zasuw na sieci wodociągowej woda płynie dalej tylko jedna miejscowość jest odcinana

Opomiarowanie hydroforni spowoduje kontrolę nad stratami i wskaże miejsca zwiększonego poboru – szybsza lokalizacja awarii

Przed kradzieżami wody z hydrantów

W przyszłości zamontowanie zamykanych nakładek na hydranty z dostępem tylko dla straży