



Ogłoszenie nr 2023/BZP 00129149/01 z dnia 2023-03-09

Gierzwałd, 11 maja 2023 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie – Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**”

- **Znak postępowania: ZW.271.5.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) – zwanej dalej: ustawą Pzp., w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ wyjaśnia się, co następuje:

Pytanie nr 1

Podłogi: czy podłoga w sali gimnastycznej może być wykonana z wykładziny na wylewce betonowej co obniża koszty budowy, czy na podłożu legarowanym podrażającym koszty? Jakiej klasy i wymiarów przyjąć płytki w pozostałych pomieszczeniach? Czy elewacja może być wykonana metodą lekko mokrą, czyli styropian 15cm, siatka, klej plus baranek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.1.1.1. Branża ogólnobudowlana – podłoga w sali gimnastycznej ma być wykonana z „**wykładziny sportowej**” na posadzce betonowej gr. min. 6 cm, izolacji termicznej (styropian EPS100) gr. min. 15 cm., izolacji przeciwwilgociowej, podbudowie betonowej gr. min. 6 cm, podsypce piaskowej gr. min. 15 cm. W pozostałych pomieszczeniach, łącznika i zaplecza "**gres**" na posadzce cementowej, izolacji termicznej, przeciwwilgociowej podłożu betonowym, płytki IV klasa ścieralności, wymiary płytek minimum 35 cm x 35 cm.

Elewacja: docieplenie elewacji metodą "lekką-mokrą" z płyt styropianowych EPS70 gr. min. 15 cm samogasnących mocowanych do podłoża za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych, wykończenie masą tynkarską cienkowarstwową o fakturze kamyczkowej -ziarnistej (tynk mineralny o ziarnie gr. 1,5 mm - 3,0 mm), (zbrojony tkaniną z włókna szklanego dwukrotnie do wys. 2,00 m), tynk malowany dwukrotnie farbą silikonową w kolorach uzgodnionych z inwestorem.

Z up. Wójta
Sławomir Sapryka
Zastępca Wójta