



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 5 lipca 2023 r.

Nasz znak:HK.9020.5.69.2023

Gmina Grunwald

z siedzibą w Gierzwałdzie

14-107 Gierzwałd

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 5 lipca 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji
Uzdatniania Wody w Grunwaldzie**

**(mieszkańcy miejscowości: Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko,
Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry Lubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Tymawa,
Łodwigowo, Łogdowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 08.05.2023 r. pobrano w ramach nadzoru próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Grunwaldzie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.
Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dąbrówno
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a