

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – Etap II ”

- **Znak postępowania: ZW.271.22.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) – zwanej dalej: ustawą Pzp., w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ wyjaśnia się, co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt 1, pppkt f- Proszę o wyjaśnienie czy do wykonania mas bitumicznych możemy zatrudnić wyspecjalizowaną firmę podwykonawczą specjalizującą się w układaniu mas bitumicznych? Czy zamawiający posiada szczegółową specyfikację techniczną SST dotyczącą mas bitumicznych? Jaka kategoria ruchu zaprojektowano na tej drodze? Czy zamawiający posiada stałą organizację ruchu na odcinek planowanej inwestycji? Proszę o załączenie niwelety projektowanej drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- dopuszcza wykonanie mas bitumicznych przez Podwykonawcę – Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ: „ **Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań / robót związanych z realizacją inwestycji**”;
- nie posiada szczegółowej specyfikacji SST dotyczącej mas bitumicznych;
- przebudowywany odcinek drogi to droga gminna klasa L, o kategorii ruchu KR2 o projektowanym dopuszczalnym nacisku na oś 8,0 T;
- nie posiada stałej organizacji ruchu na odcinku planowanej inwestycji;
- projektowana niweleta drogi do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i nie może załączyć projektu niwelety).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 mm zamiast kruszywa 0/63 mm, które jest trudnodostępne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zgodnie z informacją w ogłoszeniu o zamówienie Sekcja V - Kwalifikacja wykonawców pkt 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak; 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 natomiast SWZ rozdział 8 Podstawy wykluczenia Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednoczenie zapisów dotyczących podstaw wykluczenia oraz zaktualizowania oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, który to stanowi załącznik nr 2 do SWZ o obowiązujące przesłanki, co do których Wykonawca powinien się odnieść składając ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał ujednolicenia zapisów w SWZ oraz Załączniku nr 2 do SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.

Ze względu na zmianę zapisów SWZ, zgodnie z art 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.10.2023 r. do godz. 15:00.

Wójt Gminy Grunwald
-/- Adam Szczepkowski